



## BOGEN ZUR ÜBERPRÜFUNG ÖFFENTLICHER GEBÄUDE HINSICHTLICH BARRIEREFREIHEIT

<b>Gebäude</b>	Hauptgebäude Uni Köln
<b>Adresse</b>	Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
<b>Gebäudeart</b>	Hörsaalsgebäude mit Seminarräumen und Büros
<b>Datum</b>	14.01.10
<b>Geprüft von</b>	Felix Geisen, Hendrik Scholz, Dörte Lelgemann

	Kriterium		Relevanz	
<b>I</b>	Aufzüge			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausreichende Breite (min. 90cm )</li> <li>- Höhe der Schalter (max. 120cm)</li> <li>- Zugang zu alle Etagen</li> <li>- Ohne Schlüssel zugänglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>○</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	Ein Punkt pro Spiegelstrich	3
<b>II</b>	Hörsaal			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gute Sicht von den Rollstuhlplätzen</li> <li>- Gute Akustik von den Rollstuhlplätzen</li> <li>- Position zu sonstigen Sitzplätzen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>•</li> <li>○</li> </ul>	Ein Punkt pro Spiegelstrich	1
<b>III</b>	Zugang zu Gebäuden			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Gebäudeteile erreichbar</li> <li>- Breite der Rampe (min. 90cm)</li> <li>- Steigung ( max. 6%)</li> <li>- Gut befahrbarer Zustand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> </ul>	Ein Punkt pro Spiegelstrich. 3-4 nur wenn Rampen nötig, sonst 3 Punkte	4
<b>IV</b>	Sanitäranlagen			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sind behindertengerechte Toiletten vorhanden</li> <li>- Sind auf jeder Etage behindertengerechte Toiletten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>○</li> </ul>	Ein Punkt pro Spiegelstrich	1
<b>V</b>	Schalter (Licht und Türöffner)			
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sind die Schalter frei erreichbar</li> <li>- Funktionalität der Schalter</li> <li>- Befinden sich die Schalter in angemessener Höhe (max. 85cm)</li> <li>- Lassen sich schwere Türen elektronisch öffnen?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>○</li> </ul>	Ein Punkt pro Spiegelstrich	
<b>Gesamt:</b>				<b>12</b>

<b>Anmerkung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gute Erreichbarkeit</li> <li>- z.T. ungünstige Position für Rollstuhlfahrer in den Hörsälen</li> </ul>