



BOGEN ZUR ÜBERPRÜFUNG ÖFFENTLICHER GEBÄUDE HINSICHTLICH BARRIEREFREIHEIT

Gebäude	Philosophikum
Adresse	Universitätsstraße 41, 50931 Köln
Gebäudeart	Hörsaalsgebäude mit Seminarräumen und Büros
Datum	14.01.10
Geprüft von	Felix Geisen, Hendrik Scholz, Dörte Leigemann

	Kriterium		Relevanz	
I	Aufzüge			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ausreichende Breite (min. 90cm) - Höhe der Schalter (max. 120cm) - Zugang zu alle Etagen - Ohne Schlüssel zugänglich 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	Ein Punkt pro Spiegelstrich	4
II	Hörsaal			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gute Sicht von den Rollstuhlplätzen - Gute Akustik von den Rollstuhlplätzen - Position zu sonstigen Sitzplätzen 	<ul style="list-style-type: none"> • • • 	Ein Punkt pro Spiegelstrich	3
III	Zugang zu Gebäuden			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Gebäudeteile erreichbar - Breite der Rampe (min. 90cm) - Steigung (max. 6%) - Gut befahrbarer Zustand 	<ul style="list-style-type: none"> ○ • • • 	Ein Punkt pro Spiegelstrich. Spiegelstrich 2-4 nur wenn Rampen nötig, sonst 3 Punkte	3
IV	Sanitäranlagen			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sind behindertengerechte Toiletten vorhanden - Sind auf jeder Etage behindertengerechte Toiletten 	<ul style="list-style-type: none"> • ○ 	Ein Punkt pro Spiegelstrich	1
V	Schalter (Licht und Türöffner)			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sind die Schalter frei erreichbar - Funktionalität der Schalter - Befinden sich die Schalter in angemessener Höhe (max. 85cm) - Lassen sich schwere Türen elektronisch öffnen? 	<ul style="list-style-type: none"> • • • ○ 	Ein Punkt pro Spiegelstrich	3
Gesamt:				14

Anmerkung