



BOGEN ZUR ÜBERPRÜFUNG ÖFFENTLICHER GEBÄUDE HINSICHTLICH BARRIEREFREIHEIT

Gebäude	Wiso Fakultät
Adresse	Meister-Ekkehart-Str. 1, 50937 Köln
Gebäudeart	Hörsaalsgebäude mit Seminarräumen und Büros
Datum	14.01.10
Geprüft von	Felix Geisen, Hendrik Scholz, Dörte Leigemann

	Kriterium		Relevanz	
I	Aufzüge			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ausreichende Breite (min. 90cm) - Höhe der Schalter (max. 120cm) - Zugang zu alle Etagen - Ohne Schlüssel zugänglich 	<ul style="list-style-type: none"> ○ • • • 	Ein Punkt pro Spiegelstrich	3
II	Hörsaal			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gute Sicht von den Rollstuhlplätzen - Gute Akustik von den Rollstuhlplätzen - Position zu sonstigen Sitzplätzen 	<ul style="list-style-type: none"> • • • 	Ein Punkt pro Spiegelstrich	3
III	Zugang zu Gebäuden			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Gebäudeteile erreichbar - Breite der Rampe (min. 90cm) - Steigung (max. 6%) - Gut befahrbarer Zustand 	<ul style="list-style-type: none"> • ○ ○ ○ 	Ein Punkt pro Spiegelstrich. 2-4 nur wenn Rampen nötig, sonst 3 Punkte	4
IV	Sanitäranlagen			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sind behindertengerechte Toiletten vorhanden - Sind auf jeder Etage behindertengerechte Toiletten 	<ul style="list-style-type: none"> • ○ 	Ein Punkt pro Spiegelstrich	1
V	Schalter (Licht und Türöffner)			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sind die Schalter frei erreichbar - Funktionalität der Schalter - Befinden sich die Schalter in angemessener Höhe (max. 85cm) - Lassen sich schwere Türen elektronisch öffnen? 	<ul style="list-style-type: none"> • • • ○ 	Ein Punkt pro Spiegelstrich	3
Gesamt:				14

Anmerkung